



# KŘIŽOVÁNÍ A ULOŽENÍ KABELŮ – VZOROVÉ ŘEZY


VZDÁLENOST KABELU NN A NN




VZDÁLENOST KABELU NN A VN



VZDÁLENOST KABELU NN A OSTATNÍCH SÍTÍ



VZDÁLENOST KABELU NN A SLP



VODOVODY	20 <sup>1</sup> NEBO 40 <sup>2</sup>
PLYNOVOD DO 0,005 MPa	10
PLYNOVOD DO 0,3 MPa	10
TEPLOVOD	30
STOKA	50

ULOŽENÍ KABELŮ MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 33 2000–5–52 ed. 2  
PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ PODLE POŽADAVKŮ ČSN 73 6005

1 V CHRÁNIČCE  
2 NECHRÁNENÉ

PROJEKT	
PŘÍPOJKA ELEKTŘINY A ÚPRAVA PŘILEHLÉ KOMUNIKACE K.Ú. BUBENEČ, PRAHA 7	
INVESTOR	
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ODBOR MĚSTSKÉ ZELENĚ A ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MHMP, JUNGMANNOVA 35/29, PRAHA 1	
STUPEŇ PROJEKTU	
DOKUMENTACE PRO ÚZ. ROZHODNUTÍ A OHLÁŠENÍ STAVBY	
ČÁST PROJEKTU	
D.1.2 SILNOPROUDÉ ROZVODY	
HIP	
ING. OLDŘICH BĚLINA HVOŽDANSKÁ 3, 148 00 PRAHA 4 +420 732 355 652	
ZODP. PROJEKTANT PROFESE	
Karel MALÝ Počenice 168, 768 33 Morkovice +420 777 699 699	
VYPRACOVAL	
Karel MALÝ	
VÝKRES	
ULOŽENÍ KABELŮ PŘI KŘIŽOVÁNÍ	
DATUM	05/2014
MĚŘÍTKO	-
AUTORIZACE	ČÍSLO VÝKRESU D.1.2-05
	PARÉ Č.