

Dodatečné informace k veřejné zakázce č. 2

1. Zadavatel:

Obchodní firma: Lesy hl. m. Prahy
Zastoupená: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
Sídlo: Práčská 1885 – Záběhlice, 106 00 Praha 10
Identifikační číslo: 45247650

2. Informace o zakázce:

Název veřejné zakázky: „Přestavba, rekonstrukce a výstavba areálu hájovny Hostivař“

Limit veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu

Datum zahájení ZŘ: 10.3.2017

Lhůta pro podání nabídek: 24.3.2017, 10.00 hod.

Lhůta prodloužena do 3.4.2017, 10.00 hod

3. Znění dotazu:

Dotaz č. 1: Na základě jaké dokumentace máme nacenit rozpočet "zázemí Hostivař", konkrétně položky č. 41 (kanalizace vnitřní), č. 42 (vodovod), č. 57 (konstrukce zámečnické), č. 66 (vnitřní rozvody), č. 68 (přístřešek pro zemědělské stroje, č. 70 (vzduchotechnika).

Odpověď:

- položka č. 41 a 42: jedná se o jednu výlevku, odvodňovací žlab a dešťové svody, 2x kohoutek pro vývod hadice - výkres D.1.4.1. Lapol a přípojky k objektu jsou na výkrese koordinační situace C2 a C3. Dešťová voda je odváděna do vodní nádrže (viz průvodní zpráva a situace).
- položka č. 57: konstrukce zámečnické - jedná se o oplechování atiky - viz řez a půdorysy, dále polorošt na bezodtokové jímce.
- položka č. 66: vnitřní rozvody patří pod M21 - elektromontáže, jedná se tedy o kabely vedoucí ke světlům, vypínačům a zásuvkám + vypínače a zásuvky, krabičky, rozvaděč. Lze

dohledat ve výkresu elektroinstalace D.1.4.2.

- položka č. 70: vzduchotechnika - jedná se o nucené větrání skladů, které jsou samostatnými požárními úseky, tj. budou potřeba požární klapky.
- položka č. 68: přístřešek pro zemědělské stroje - jedná se o dřevostavbu o půdorysu 5x9,2m a výšce 4,2m. Pro představu přikládáme vizualizaci přístřešku (vizualizace byla součástí již neaktuální studie), jedná se o konstrukci z dřevěných sloupků, zavětrovanou a pobitou plaňkami). Zastřešení bude provedeno z dubových planěk a pod nimi bude plexisklo.



Dotaz č. 2: Dobrý den, ráda bych se zeptala na bližší specifikaci garážových posuvných vrat na akci - výstavba hájovny Hostivař. Ve výkazu výměr není nic konkrétního a v projektu jsme též nenašli.

Odpověď: Garážová vrata jsou posuvná v kolejnici. Jedná se o 4 sety obsahující vždy 5 křídel - posuvných na obě strany. Všechna 5 křídel lze vždy složit za sebe k jedné nebo k druhé straně. Jednotlivá křídla mají vždy rozměr 1560mm (šířka) * 4200mm (výška). Každé křídlo má ocelový rám z jeklů, křídlo je vždy na vnitřní straně zavětrováno menšími jekly. Do jeklového rámu jsou vloženy dřevěné plaňky, některé dřevěné plaňky mohou být z důvodu větší tuhosti nahrazeny jekly a budou

mít stejný průřez jako plaňky.

Příkládáme vzor vrat v areálu - vrata v garáži by měla mít podobný vzhled, ocelová ztužující konstrukce musí být robustnější. Dále příkládáme vizualizaci, kde jsou vrata naznačena (vizualizace byla součástí již neaktuální studie, když byl objekt ještě dvoupatrový).





Zadavatel na základě dodatečných informací prodlužuje termín podání nabídek do 3.4.2017

V Praze dne 22. 03. 2017


Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
Lesy hl. m. Prahy

Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885, 106 00 Praha 10
www.lesypraha.cz
IČ: 45247650, DIČ: CZ45247650
č. 30

Lesy hl. m. Prahy
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhllice
tel: +420 778 477 390, info@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz

IČO: 45247650
DIČ: CZ 45247650
číslo účtu: 2000780018/6000