



LEGENDA:

- R1 Rozdělovač pro podlahové vytápění
- Přívodní potrubí topné vody – 65 °C
- Zpětné potrubí topné vody – 50 °C
- Přívodní potrubí topné vody – podlahové topení – 42 °C
- Zpětné potrubí topné vody – podlahové topení – 35 °C

Vypracoval: Ing. Jaroslav Kunc Žerotínova 45, Praha 3, 130 00	Stupeň: projekt	Měřítko: ----
	Datum: 01/2017	Zodp.proj.: Ing. J. Kunc
Investor: Magistrát hl.m. Prahy – odbor ochrany prostředí, Mariánské náměstí 2, 110 00, Praha 1	Č. výkresu UT-04	
Objekt: Zázemí lesního úseku 16 – lesopark Hostivař – S0.01 objekt hájovny		
Obsah: Ústřední vytápění – schema zapojení		