



### LEGENDA:

- Jednofázová zásuvka 230V/16A
- Jednofázová zásuvka dvojitá 230V/16A
- Jednofázová zásuvka 230V/16A s vyšším krytím pod omítku
- Třífázová zásuvka 16A/400V IP44 pod omítku
- Jednofázový vývod stropní (osvětlení), jednofázový vývod všeobecně (dle popisu)
- Jednofázový vývod nástěnný
- Jednofázový vývod vícevodičový, třífázový vývod
- Ventilátor odtažový (WC, koupelny), 230V, do 100W
- Rozvaděč silnoproudu (všeobecně)
- D1 – svítidlo přisazené, trubicová zářivka
- Stropní / nástěnné svítidlo max. 100W, IP20
- Stropní / nástěnné svítidlo s vyšším krytím, max. 100W (alt. halog. svítidlo 12V)
- Vypínač jednoduchý IP20 pod omítku / s vyšší krytím – pod omítku
- Sériový přepínač IP20 pod omítku / s vyšším krytím – pod omítku
- Schodišťový přepínač jednoduchý IP20 / s vyšším krytím – pod omítku
- Křížový přepínač IP20 pod omítku / s vyšším krytím – pod omítku
- Schodišťový přepínač dvojitý IP20 pod omítku / s vyšším krytím – pod omítku

### NAP. SOUSTAVA:

3+PE+N, TN–S, 3x400/230V, 50Hz

PŮDORYS PŘÍSTŘEŠKU PRO ZVĚŘ 1:50  
ELEKTROINSTALACE

m 1 3 5

Název projektu	HÁJOVNA KAMÝK	Stupeň	DSP		
Investor	Lesy h.m. Prahy Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhllice	Zodp.proj. /	Ing. Michal Čtrnáctý	Datum vydání /	01/2017
Místo stavby	Zookoutek Kamýk parc.č. 1858/1, 1858/2, 1858/11, k.ú. Kamýk	Č. projektu /	1632	Měřítko /	1:50
Část projektu	D.1.4.3 Silnoproudá elektrotechnika	Stav. objekt /		Formát /	A3
Název výkresu	PŘÍSTŘEŠEK PRO ZVĚŘ - ELEKTROINSTALACE				Č.vykr. / <b>EL 2</b>