

## Dodatečné informace k veřejné zakázce č. 1

### 1. Zadavatel:

Obchodní firma: Lesy hl. m. Prahy  
Zastoupená: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace  
Sídlo: Práčská 1885 – Záběhllice, 106 00 Praha 10  
Identifikační číslo: 45247650

### 2. Informace o zakázce:

**Název veřejné zakázky: Hájovna a zookoutek Kamýk - přestavba a rekonstrukce**

Limit veřejné zakázky: Zakázka malého rozsahu

Datum zahájení ZŘ: 28.4.2017

Lhůta pro podání nabídek: 12.5.2017, 10.00 hod.

**Lhůta prodloužena do 17.5.2017, 10.00 hod**

### 3. Znění dotazu:

Dotaz č. 1: 1.08 080 vnější oplocení s dřevěnou výplní s průhledy - budou sloupky mezi sebou propojeny ocelovým profilem pro připevnění prken, nebo dřevěnými hranoly? Kolik bude průhledů ze svařovaných sítí?

**Odpověď: Propojení sloupků bude ocelovým žárově zinkovaným profilem pro připevnění prken respektive žárově zinkovaných sítí průhledů. Celkem bude v oplocení 11 průhledů, viz situace stavby.**



Otázka č.5: 1.02 0040 betonová podlahová deska - přístřešek pro zvěř. Jaká je tloušťka této betonové podlahy, obsahuje železnou výztuž?

**Odpověď: Tloušťka betonové podlahy přístřešku pro zvěř je 150 mm (viz řez), výztuž sítí KARI 150/8.**

Otázka č.6: 1.08 0040 dodávka, doprava a osazení balvanů do výběhu pro kozy. O jaké balvany jde, rozměry váha, lože atp.

**Odpověď: Jedná se o dva přírodní neopracované kamenné balvany z velmi tvrdých či tvrdých hornin (např. žula, rula, čedič), volně uložené na terénu do šterkového lože. Velikost dle požadavků investora cca 1m<sup>3</sup>/ks, předpokládaná hmotnost cca 3t/ks.**

Otázka č.7: 1.09 0010 Instalační předstěna. Jaká je přesná specifikace předstěny, případné kotvení, provedení atp.?

**Odpověď: Jedná se o systémové SDK předstěny, referenční výrobek KNAUF, které slouží k zabudování splachovačů nástěnných WC. Konstrukce ze systémových pozinkovaných SDK profilů, opláštění z voděodolných SDK desek např. Knauf Green 12,5 mm 2x.**

Otázka č.8: 1.08 0110 Kuch.linka. Tloušťka desky, materiál. Jaká má být lednice, energetická třída, rozměry, barva, má být i s mrazákem. Dále specifikace varné desky.

**Odpověď: Kuchyňská linka standardního provedení, barva dle požadavku investora (předpoklad světlá). Pracovní deska lamino tl.30 mm, nerezový dřez, standardní páková baterie, sklokeramická varná deska. Lednice s mrazákem o přibližném objemu 160/40 l, energetická třída A.**

Otázka č. 9: 1.06 0030 stěny voliéry pro bažanty z vodovzdorné překližky. Jedná se o tzv. vodní překližku, která má tloušťku cca 2 cm a je černé (tmavé barvy)? Jaké je kotvení?

**Ano, jedná se o vodní překližku tl. 20 mm, kotvení viditelnými šroubovými spoji do ocelové konstrukce. Není požadavek na vzduchotěsnost.**

Otázka č. 10: 1.03 0090 Komín systém třísložkový 160 mm vč komínových dvířek a komínové hlavy výška 5 m. Žádám o uvedení referenčního výrobku.

**Odpověď: Referenční výrobek : Schiedel UNI Advanced 160 mm**

Otázka č. 11: 1.16. 0010 Sestava elektro kotle a zásobníku TUV 120 l vč armatur. Žádám o referenční výrobek pro samotný elektrokotel.

**Odpověď: Referenční výrobek : Buderus Logamax E213 18 kW**

Otázka č. 12: 1.15 0090 Dodávka CYKY 3X1,5, 3X2,5, 4X4. O kolik jde běžných metrů, alespoň dohromady.

**Odpověď: 3x1,5 200 m, 3x2,5 300m, 4x4 50m**

Otázka č. 13: Prosím o upřesnění specifikace (rozměry, materiál) k položce: Dodávka a osazení žlabu pro krmení

**Odpověď: Dřevěný žlab na suché krmivo, typově podobný níže zobrazenému.**

**Vnější rozměry 110 x 40 x 30 cm (délka x šířka x výška)**

**Vnitřní rozměry: 100 x 30 x 20 cm (délka x šířka x výška)**




Otázka č. 14:           Prosím o upřesnění specifikace (rozměry, materiál) k položce:  
Dodávka , doprava a osazení balvanů do výběhu pro kozy

**Odpověď:**           **Viz otázka č. 6**

**Zadavatel na základě dodatečných informací prodlužuje termín podání nabídek  
do 17.5.2017**

V Praze dne           09. 05. 2017



**Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.**  
Lesy hl. m. Prahy

**Lesy hl. m. Prahy**  
Práčská 1885, 106 00 Praha 10  
[www.lesypraha.cz](http://www.lesypraha.cz)  
IČ: 45247650, DIČ: CZ45247650  
č. 30

