

Stavokontrol s.r.o.  
Podbabská 13  
Praha 6  
160 00

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
24.11.2009

NAŠE ZNAČKA  
24200

VYŘIZUJE/LINKA  
Štěp/2635

V PRAZE DNE  
25.11.2009

Věc:Rekreační park U Čenku,Černý Most,dolní počernice,praha - I. a III.etapa

Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení na výše uvedenou stavbu.

Požadovaný příkon elektřiny pro objekt ve výši celkem  $P_i = 6,3 \text{ kW}$  /  $P_s = 6,3 \text{ kW}$  bude dodán z nově vybudované přípojkové skříně připojené ze stávající distribuční sítě 1 kV PREdistribuce, a.s. (dále jen PREdi). Pro odběr se osadí před elektroměrem hlavní jistič: 3 x 25 A.

Objekt bude z přípojkové skříně připojen pouze jedním kabelem v majetku odběratele. Měření odběru se umístí v elektroměrovém rozvaděči na veřejně přístupném místě. Způsob měření a jeho umístění musí odpovídat technickým podmínkám dle ČSN a podnikové normě Pražské energetiky, a.s., MM 501 „Technické podmínky připojení - část A – obchodní měření“. Případné konzultace řeší útvar PREdi - Měření a odečty v sítích NN, Na Hroudě 4/1492, Praha 10 - Vršovice, tel. 267 054 256 nebo 267 054 680.

Dle zákona č. 458/2000 Sb. a souvisejících vyhlášek, požádají koneční zákazníci o připojení a výši příkonu nového odběrného místa, nebo o zvýšení rezervovaného příkonu stávajícího odběrného místa, na předepsaných tiskopisech pro každý odběr samostatně v Zákaznických centrech Pražské energetiky, a.s. Vyřízená rezervace příkonu stanoví hodnotu hlavního jističe před elektroměrem a požadavek úhrady měrného podílu na nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu.

K technickému řešení vnitřní instalace a ke stavební části se PREdi nevyjadřuje, protože se jedná o majetek vlastníka objektu. Za dodržení ustanovení ČSN a platných norem zodpovídá projektant a odborná firma, realizující úpravy nebo stavbu. Dále je nutné respektovat ochranná pásma rozvodného zařízení dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V těchto pásmech nelze bez souhlasu PREdi provádět zemní práce, zřizovat stavby, nebo umísťovat konstrukce a provádět činnosti, které by jinak znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k vedení, nebo které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu.

Toto vyjádření vydáváme pouze pro stavební řízení za účelem vydání stavebního povolení (územního rozhodnutí) a nenahrazuje vyjádření o stavu stávajícího rozvodného zařízení PREdi k provádění výkopových prací.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

PREdistribuce, a.s.  
Svornosti 3199/19a  
150 00 Praha 5  
31

Martin Votava  
vedoucí skupiny Sítí VN / NN

Kopie: S 24 210

Příloha: Projektová dokumentace

## PREdistribuce, a. s.

Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, adresa pro doručování: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha 10  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 10158  
Bankovní spojení: ČSOB Praha, č. účtu: 17494043/0300, IČ: 27376516, DIČ: CZ27376516  
telefon: 267 051 111, fax: 267 310 817, e-mail: pre@pre.cz, distribuce@pre.cz, www.pre.cz