



STAVOKONTROL s.r.o.

Podbabská 1112/13  
166 24 PRAHA 6

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
D 144-09

NAŠE ZNAČKA  
EC 0400/5060/10

VYŘIZUJE/LINKA  
Petr/286850065

MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE  
Praha, 26.1.2010

**VĚC:** K Vašemu projektu ve stupni: *dokumentace pro územní rozhodnutí*

na akci: „**Rekreační park U Čeňku – etapa I. a III., k.ú. Černý Most, Dolní Počernice**“

sdělujeme, že s projektovou dokumentací ze dne 25.11.2009 souhlasíme za následujících podmínek:

1. Stávající zařízení veřejného a slavnostního osvětlení nesmí být uvedenou stavbou poškozeno ani jinak dotčeno. Při předčasné demontáži VO je investor stavby povinen zajistit a provozovat provizorní osvětlení, jehož stupeň bude odpovídat funkční třídě komunikace.
2. Investor stavby před vydáním stavebního povolení nebo ohlášením uzavře se společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. smlouvu o ochraně stávajícího zařízení veřejného a slavnostního osvětlení.
3. Za správnost projektové dokumentace odpovídá projektant. Veškeré zásahy do stávajícího zařízení VO a SO včetně přeložek a demontáží musí být s námi předem projednány a odsouhlaseny. Tyto práce budou hrazeny investorem stavby a musí být objednány u společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.
4. Při stavbě respektujte ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
5. Investor stavby zajistí účast okrskového technika společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. na předání staveniště dodavateli, který zahájení prací oznámí 5 dnů předem. Investor rovněž zajistí jeho účast na kolaudačním řízení.
6. Případné poškození nebo jiný styk se stávajícím zařízením VO a SO je nutno okamžitě hlásit na dispečink veřejného osvětlení tel. 800101109 s nepřetržitou pohotovostní službou. Opravy a dozor objedná investor stavby u společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o., servisní divize, Novodvorská 14, 142 01 Praha 4, tel. 261343725.
7. Veřejné osvětlení na nově budovaných komunikacích a sadových prostranstvích, které budou po dokončení ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy či Obvodního nebo Místního úřadu, je hrazeno z prostředků investora stavby. Investor uzavře s Magistrátem hl. m. Prahy smlouvu o budoucím převodu vlastnictví. Navržené VO a SO musí být v souladu s platnými ČSN, EN a Směrnicí SM 23. Způsob provedení VO a SO nám musí být v každém stupni projektové dokumentace předložen k odsouhlasení. Příkon elektrické energie pro navrhované VO a SO zajistí investor z distribučního rozvodu nízkého napětí v majetku PRE, a.s. Rozmístění stromů a keřů musí být mimo kabelovou trasu a kmeny stromů musí být min. 5 m od stožárů VO. Po jejich vzrůstu nesmí dojít k zastínění svítidel a musí být dodrženo osvětlení komunikací podle ČSN EN 13201-2. Sadové nebo samostatné chodníky pro pěši musí být široké alespoň 2,2 m nebo rozšířené o zatravněné tvárnice.
8. Doba platnosti našeho vyjádření je jeden rok.
9. Dokumentaci stávající sítě VO a SO je možno získat v odboru technické dokumentace v Praze 4, Novodvorská 14 přízemí, návštěvní dny: pondělí – pátek, 8.00 – 15.00 hod.
10. V ochranném pásmu kabelů VO a SO je povolen pouze ruční výkop bez použití mechanismu. Ochranné pásmo je 1 m na každou stranu od kabelu.
11. **Toto vyjádření nemá platnost pro stavební povolení.**
12. Další podmínky:
  - Stožáry hraněné typ OSV, svítidla typ SCHREDER a kabely typ CYKY
  - V dalším stupni PD doložit světelně-technický výpočet veřejného osvětlení

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Novodvorská 1010/14

142 01 Praha 4

IČ: 25751018

DIČ: CZ25751018

(4.3)

Kamila Procházková  
vedoucí správní divize 1

Příloha: 1 x PD

ELTODO-CITELUM, s.r.o.

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČ: 25751018, DIČ: CZ25751018

zápis v OR vedeném MS v Praze

v oddíle C, vložka 66926

tel.: 261341111

fax: 261344205

č. bank. účtu: 132311003/2700

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.