

POZN.:

KABELY BUDOU VEDENY PO POVRCHU V PEVNÝCH INSTALAČNÍCH TRUBKÁCH NA PŘÍCHYTKÁCH.

ČERPADLO BUDE NAPOJENO KABELEM TYPU CYKY-J 5x2,5, UV LAMPA A FILTR KABELEM CYKY-J 3x1,5.

INVESTOR:

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2/2
110 01, Praha 1

NÁZEV AKCE:

TECHNOLOGICKÁ ÚPRAVNA VODY
PRO ZÁVLAHU A OBNOVA PŘÍPOJKY
UŽITKOVÉ VODY - STROMOVKA

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

ŠETELÍK OLIVA s.r.o.
PROJEKTOVÁNÍ VODOVODŮ, KANALIZACÍ A PLYNOVODŮ
Ing. Jan Šetelík
e-mail: setelik@setelikoliva.cz
tel.: +420 603 535 028
Ing. Robert Oliva
e-mail: oliva@setelikoliva.cz
tel.: +420 731 516 866
Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6, Česká republika
tel.: +420 233 081 987, fax: +420 233 081 988

STUPEŇ DOKUMENTACE:

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

ČÁST:

D.1.4.b - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

VÍT ZVOLÁNEK
PROJEKCE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST ELEKTRO
IČ: 02951479, Oudoleň 77, 582 24 Oudoleň
e-mail: vit.zvolanek@gmail.com, tel.: +420 725 936 257

NÁZEV PŘÍLOHY:

PŮDORYS

HIP:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	STUPEŇ:	PARÉ:
Ing. Jan Šetelík	2xA4	1:50	DVZ	

VYPRACOVAL:	DATUM 1. VYDÁNÍ:	DATUM VYDÁNÍ:	REVIZE:
Vít Zvolánek	24.07.2015	24.07.2015	00

ZODPOVÍDÁ:	ČÍSLO VÝKRESU:
Vít Zvolánek	D.1.4.b-101