

LEGENDA ČAR:

- TLAKOVÁ VODA (PE POTRUBÍ)
- PRACÍ VODA (PE POTRUBÍ)
- STÁVAJÍCÍ TLAKOVÁ VODA

- ČERPADLO
- REDUKCE DIMENZE POTRUBÍ
- KULOVÝ KOHOUT
- VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- ZPĚTNÁ KLAPKA

POZNÁMKA:
PE POTRUBÍ BUDE SVAŘOVANÉ ELEKTROTVAROVKAMI.
POTRUBÍ JE VEDENO VOLNĚ PO STĚNĚ V PROSTŘEDÍ, KDE MŮŽE TEPLOTA KLESNOUT POD 5°C. KOTVENÍ BUDE PROVEDENO SYSTÉMOVÝMI PRVKY.
POTRUBÍ BUDE VYSPÁDOVÁNO TAK, ABY BYLO MOŽNÉ POTRUBÍ VYPUSTIT.

ÚPRAVNA VODY BUDE ZAJIŠŤOVAT DODÁVKU VODY PRO POTŘEBY AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY A DODÁVKU VODY PRO NAPLNĚNÍ NÁDRŽE MALÉHO NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU PRO ZÁVLAHU. STATICKÝ TLAK V SÍTÍ BUDE UDRŽOVÁN NA 5 bar.

POŽADAVKY:
- AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA - 3,5 m³/hod; 4 bar
- NAPOUŠTĚNÍ ZÁVLAHOVÉHO VOZU - 18 m³/hod; 3 bar

INVESTOR:
Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2/2
110 01, Praha 1

NÁZEV AKCE:
TECHNOLOGICKÁ ÚPRAVNA VODY
PRO ZÁVLAHU A OBNOVA PŘÍPOJKY
UŽITKOVÉ VODY - STROMOVKA

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
ŠETELÍK OLIVA s.r.o.
Ing. Jan Šetelík
e-mail: setelik@setelikoliva.cz
tel.: +420 603 535 028
Ing. Robert Oliva
e-mail: oliva@setelikoliva.cz
tel.: +420 731 516 866
Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6, Česká republika
tel.: +420 233 081 987, fax: +420 233 081 988

STUPEŇ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

ČÁST:
D.1.4.a - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
ŠETELÍK OLIVA s.r.o.
Ing. Jan Šetelík
e-mail: setelik@setelikoliva.cz
tel.: +420 603 535 028
Ing. Robert Oliva
e-mail: oliva@setelikoliva.cz
tel.: +420 731 516 866
Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6, Česká republika
tel.: +420 233 081 987, fax: +420 233 081 988

NÁZEV PŘÍLOHY:
PŮDORYS

HIP:	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	STUPEŇ:	PARÉ:
Ing. Jan Šetelík	2xA4	1:50	DVZ	

VYPRACOVAL:	DATUM 1. VYDÁNÍ:	DATUM VYDÁNÍ:	REVIZE:
Ing. Pavel Tangelmayer	24.07.2015	24.07.2015	00

ZODPOVÍDÁ:	ČÍSLO VÝKRESU:
Ing. Jan Šetelík	**D.1.4.a-101**