



POZNÁMKA:  
PE POTRUBÍ BUDE SVAŘOVANÉ ELEKTROTVAROVKAMI.  
POTRUBÍ JE VEDENO VOLNĚ PO STĚNĚ V PROSTŘEDÍ, KDE MŮŽE TEPLOTA KLESNOUT POD 5°C. KOTVENÍ BUDE PROVEDENO SYSTÉMOVÝMI PRVKY.  
POTRUBÍ BUDE VYSPÁDOVÁNO TAK, ABY BYLO MOŽNÉ POTRUBÍ VYPUSTIT.

ÚPRAVNA VODY BUDE ZAJIŠŤOVAT DODÁVKU VODY PRO POTŘEBY AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY A DODÁVKU VODY PRO NAPLNĚNÍ NÁDRŽE MALÉHO  
NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU PRO ZÁVLAHU. STATICKÝ TLAK V SÍTÍ BUDE UDRŽOVÁN NA 5 bar.

POŽADAVKY:  
- AUTOMATICKÁ ZÁVLAHA - 3,5 m³/hod; 4 bar  
- NAPOUŠTĚNÍ ZÁVLAHOVÉHO VOZU - 18 m³/hod; 3 bar

INVESTOR: <b>Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2 110 01, Praha 1</b>		NÁZEV AKCE:  <b>TECHNOLOGICKÁ ÚPRAVNA VODY PRO ZÁVLAHU A OBNOVA PŘÍPOJKY UŽITKOVÉ VODY - STROMOVKA</b>			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:   Ing. Jan Šetelík e-mail: setelik@setelikoliva.cz tel.: +420 603 535 028 Ing. Robert Oliva e-mail: oliva@setelikoliva.cz tel.: +420 731 516 866 Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6, Česká republika tel.: +420 233 081 987, fax: +420 233 081 988		STUPEŇ DOKUMENTACE:  <b>DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE</b>			
ZPRACOVATEL ČÁSTI:   Ing. Jan Šetelík e-mail: setelik@setelikoliva.cz tel.: +420 603 535 028 Ing. Robert Oliva e-mail: oliva@setelikoliva.cz tel.: +420 731 516 866 Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6, Česká republika tel.: +420 233 081 987, fax: +420 233 081 988		NÁZEV PŘÍLOHY:  <b>SCHÉMA TECHNOLOGIE</b>			
HIP:  <b>Ing. Jan Šetelík</b>		FORMÁT:  <b>2xA4</b>	MĚŘÍTKO:  <b>1:50</b>	STUPEŇ:  <b>DVZ</b>	PARÉ:
VYPRACOVAL:  <b>Ing. Pavel Tangelmayer</b>		DATUM 1. VYDÁNÍ:  <b>24.07.2015</b>	DATUM VYDÁNÍ:  <b>24.07.2015</b>	REVIZE:  <b>00</b>	
ZODPOVÍDÁ:  <b>Ing. Jan Šetelík</b>		ČÍSLO VÝKRESU:  <b>D.1.4.a-102</b>			