



TŘÍDA OCHRANY PŘED BLESKEM DLE ČSN EN 62305-2 – IV.
BEZPEČNÁ ODDĚLOVACÍ VZDÁLENOST PRO VZDUCH min. 0,3 m

- ⊕ JT – JIMACÍ TYČ NA STŘEŠE
- ZS1 ⊙ ZS – TYPOVÁ ZKUŠEBNÍ SVORKA
- SK • SK – TYP. KŘÍŽOVÁ HROMOSVODNÁ SVORKA
- SP • SP – PŘIPOJOVACÍ SVORKA pro příp. dešťových svodů
- SS • SS – SPOJOVACÍ HROMOSVODNÁ SVORKA
- ZEMNÍ PÁSEK 30/3,5 mm ULOŽENÝ DO VÝKOPU
- JIMACÍ VEDENÍ NA STŘEŠE – DRÁT AlMgSi 8 mm
- VODIVÝ SPOJ (SVÁR) V ZEMI – ochránit proti korozi
- SK / POMOCNÝ JIMAČ – drát AlMgSi 8mm, min 50cm

Střecha-hromosvod

Zodp. projekt.:	Milan Mareš	Milan Mareš projekty elektro Břehová 4 110 00 Praha 1	
Investor:	Lesy hl. m. Prahy Práčská 1885, 106 00 - Praha 10		
Profese:	D.1.4.g-ELEKTROINSTALACE	Měřítko 1:100	pare číslo:
AKCE:	Velín-Hostivařská přehrada	datum: 01.2017 stupeň dok.: US+OHS	