

přívodní vedení AYKY 4x70mm² - 940m



HJ=3x32B/3

HDV - CYKY-J 4x16mm² - 10m

zařízení PREdistribuce a.s.

SR 130/680

TS4437




Soustava:

ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
m - 3+PEN, 50Hz, 3x230/400V, TN-C

dle PNE 33 0000 - 1 - automatickým odpojením od zdroje

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3: A48, AB8, AD4, BB2, AN3, AQ3, BC2

	ELEKTROŠTIKA, s.r.o. U Družstva Ideal 13, 140 00 Praha 4 tel: 261 214 027, tel/fax: 241 413 334 IČ: 48041122, DIČ: CZ48041122	Investor: Hlavní město Praha Marianské náměstí 2/2, 11000 Praha, Staré Město IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581
Odpovědný projektant: J. Jindřisek	Vedoucí projektant: J. Šolc	Hlavní projektant: J. Šolc
Období:	Praha 5 - Slivenec, k Austisu, HBV pro kompostárnu Slivenec	Číslo stavby: 11/2017
		Číslo zadání: D17094
		Paré:
		Číslo výkresu: D-3

Jednopolové schéma rozvaděčů
(SO02 Nové domovní vedení)

VEŠKERÁ PRÁVA VYJÁZENA. ŠÍŘENÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.