



Stávající stav:



Nový stav:



Soustava:
ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
nn - 3+PEN, 50Hz, 3x230/400V, TN-C
dle PNE 33 0000 - 1 - automatickým odpojením od zdroje
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3: AA8, AB8, AD4, BB2, AN3, AQ3, BC2

 ELEKTROŠTIKA, s.r.o. U Družstva Ideál 13, 140 00 Praha 4 tel: 261 214 027, tel/fax: 241 413 334 IČ: 48041122, DIČ: CZ48041122		Investor: Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha, Staré Město IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581		
Odpovědný projektant: J. Jindříšek	Vedoucí projektant: J. Šolc	Hlavní projektant: J. Šolc	Datum: 11/2017	Číslo stavby: -----
Obsah: Praha 5 - Slivenec, k Austisu, HDV pro kompostárnu Slivenec Schéma sítě 1kV (SO01 Nové kabelové vedení NN)			Stupeň: UR	Číslo zakázky: D17094
			Měřítko: -----	Paré: -----
			Číslo výkresu: D-2	

VEŠKERA PRAVA VYHRAZENA. ŠÍŘENÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.

VEŠKERA PRAVA VYHRAZENA. ŠÍŘENÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.