


### Montáž pilíře:

Kompaktní pilíře jsou určeny pro instalaci do volného prostoru nebo do oplocení. Velikost výkopu určuje velikost základové desky (rozměry výkopu – šířka (A) a hloubka (C)) pilíře zvláštní o 150–200mm). Hloubka výkopu – 650 mm od konečné úpravy terénu. Dno výkopu důkladně ztuhnout a vyrovnat pískovou nebo betonovou vrstvou 50 mm.

Po postavení a stabilizování kompletu ve svislé poloze se základový díl obryse zeminau ze zadní a boční stran za stálého hutnění. V horní části pilířového podstavce demontujeme spojky, osadíme příslušnou skříň. V horní části s pilířovým podstavcem pomocí spojek do kompletu kompaktního pilíře. Demontují se dveře skříně vysunutím čepů závěsů. Demontuje se zavírací lišta skříně, čímž se uvolní přední krycí desky pilířového podstavce a otevře se kabelový prostor pro vložení kabelů. Po vložení nepřipojených kabelů a zemní pásky se obryse zeminau a ztuhnout tak, aby pilíř byl stabilní. Po vytvarování a připojení žil kabelů na jističí prvky, se kabely upevní na držák umístěný v kabelovém prostoru (příchytkami SONAP, polyesterovou páskou TEXCOLD apod).

Po ukončení výše uvedených prací je nutné základový díl zapískovat min. 300mm nad úroveň terénu. Vloží se zpět přední deska koncovkého dílu a upevní zavírací lištu skříně. Osadí se dveře a skříň se uzavře.

Soustava:  
ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
m - 3+PEN, 50Hz, 3x230/400V, TN-C  
dle PNE 33 0000 - 1 - automatickým odpojením od zdroje  
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3: AA8, AB8, AD4, BB2, AN3, AQ3, BC2

 <b>ELEKTROŠTIKA, s.r.o.</b> U Družstva Ideál 13, 140 00 Praha 4 tel: 261 214 027, tel/fax: 241 413 334 IČ: 49041122, DIČ: CZ49041122	<b>Investor:</b> Hlavní město Praha Mariánské náměstí 22, 11000 Praha, Staré Město IČ: 00064581, DIČ: CZ00064581				
	<b>Oplocení projektant:</b> J. Jindřšek	<b>Vedoucí projektant:</b> J. Šolc	<b>Hlavní projektant:</b> J. Šolc	<b>Datum:</b> 11/2017	<b>Číslo starý:</b> .....
	<b>Objekt:</b> Praha 5 - Slivenec, k Austisu, HDV pro kompostárnu Slivenec Kompaktní plastový pilíř se skříní SS102/NKF1W (SO01 Nové kabelové vedení NN)			<b>Služba:</b> UR	<b>Číslo zakázky:</b> D17094
				<b>Číslo výkresu:</b> D-4	<b>Paraf:</b> .....

VEŠKERÁ PRÁVA VYHAZENÁ. ŠÍŘENÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSMENNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.

