



LEGENDA :	
PK	plynový kondenzační kotel 24 kW, 2,7 m³/hod (kul.kohout DN20) v provedení "C", s koaxiálním odkouřením vyvedeným nad střechu

POZNÁMKA :

- minimální rozměry skříňky plynoměru :
(š x v x hl) - 0,8 x 0,8 x 0,35 m
- spodní hrana skříňky min. 0,5 m od ÚT

$Q_{max} = 2,7 \text{ m}^3/\text{hod}$ (pro jeden kotel)

PROJEKT	REKONSTRUKCE	
	A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU	
INVESTOR	STRÁŽNICE KYJE	
	PRAHA 14, VLKOVICKÁ 1142	
STUPĚŇ PROJEKTU	LESY HL. M. PRAHY	
	PRÁČSKÁ 1885	
ČÁST PROJEKTU	106 00 PRAHA 10 - ZÁBĚHLICE	
	DOKUMENTACE	
ZPRACOVATEL ČÁSTI	PRO ÚZ. ŘÍZENÍ A STAV. POVOLENÍ	
	D.4.1	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA, PLYN	
	Ing. Ivana Jedličková	
VÝKRES	K Vinařické hoře 1661, Kladno 7	
	+420 736 621 946	
DATUM	ing. Oldřich Bělina	
	PLYNOVOD 1.NP	
RAZÍTKO	12/2017	MĚŘÍTKO 1:50
		ČÍSLO VÝKRESU D.4.1.07
		PÁŘE Č.