


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ (PP, PE)

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU



POZNÁMKA:  
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

PP Profil	ŠÍŘKA DNA RÝHY DLE ČSN EN 1610		
	HLOUBKA ≤1,75	HLOUBKA >1,75≤4,00	HLOUBKA >4,00
500/19,1	1,35	1,35	1,35

Souřadnicový systém S-JTSK

Výškový systém Bpv

PROJEKTANT: <b>Ing. Richard KUK</b>	KONTROLA : <b>Ing. Martin DOBEŠ</b>	<b>Ing. Martin DOBEŠ</b> Vodohospodářské projekty	
STUPEN: <b>DUR a DSP</b>	DATUM : <b>KVĚTEN 2016</b>	Chýnice 85, 25217 Tachlovice tel. 257960128, 605256517	
INVESTOR : <b>Hlavní město Praha</b>	MĚŘITKO :	<b>IČO : 18920578</b>	
Přípojka dešťové kanalizace do Panského rybníka v Jinonicích  D. Dokumentace objektů  VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ		Č. KOPIE	Č. PŘÍLOHY
			<b>D.8.</b>