

# **STRÁŽNICE KYJE - REKONSTRUKCE**

Kontaktní osoba:  
Eís. zakázky:  
Firma:  
Eíslo zákazníka:

Datum: 28.08.2018  
Zpracovatel:



Zpracovatel  
Telefon  
Fax  
e-mail

## Obsah

### STRÁŽNICE KYJE - REKONSTRUKCE

Titulní strana projektu	1
Obsah	2
Kusovník svítidel	3
<b>P.12 - Kancelář</b>	
Shrnutí	4
<b>P.01 - Velín kancelář služba</b>	
Shrnutí	5



Zpracovatel  
Telefon  
Fax  
e-mail

## STRÁŽNICE KYJE - REKONSTRUKCE / Kusovník svítidel

8 ks

OMS CLASSIC ASN LAM 1x49W

C. výrobku:

Světelný tok (Svítidlo): 2585 lm


Světelný tok (Zdroje:): 4300 lm

Výkon svítidla: 52.0 W

Klasifikace svítidel dle CIE: 100


Kód CIE Flux Code: 65 92 99 100 60

Osazení: 1 x T16 (T5) 49W/840 (Opravný faktor 1.000).



Zpracovatel  
Telefon  
Fax  
e-mail

## P.12 - Kancelář / Shrnutí



Výška místnosti: 2.100 m, Montážní výška: 2.100 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:60

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	476	202	705	0.424
Podlaha	20	381	228	483	0.598
Strop	70	78	60	86	0.776
Stěny (4)	50	170	61	328	/

### Uživatelská úroveň:

Výška:	0.850 m
Rastr:	64 x 64 Body
Okrajová zóna:	0.000 m

### UGR

Levá stěna	13
Spodní stěna	13
(CIE, SHR = 0.25.)	

### Podél-

13
13

### Příčně

20
20

### k ose svítidla


### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	4	OMS CLASSIC ASN LAM 1x49W (1.000)	2585	4300	52.0
Celkem:			10342	17200	208.0

Specifický příkon:  $12.79 \text{ W/m}^2 = 2.69 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Základní plocha:  $16.26 \text{ m}^2$ )

Zpracovatel  
Telefon  
Fax  
e-mail

## P.01 - Velín kancelář služba / Shrnutí



Výška místnosti: 2.100 m, Montážní výška: 2.100 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:59

Plocha	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Uživatelská úroveň	/	489	211	711	0.432
Podlaha	20	390	233	494	0.597
Strop	70	80	62	88	0.778
Stěny (4)	50	176	60	358	/

### Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m  
Rastr: 32 x 32 Body  
Okrajová zóna: 0.000 m

### UGR

Levá stěna  
Spodní stěna  
(CIE, SHR = 0.25.)

### Podél-

13  
13

### Příčně

20  
20

### k ose svítidla

### Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	$\Phi$ (Svítidlo) [lm]	$\Phi$ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	4	OMS CLASSIC ASN LAM 1x49W (1.000)	2585	4300	52.0
Celkem:			10342	17200	208.0

Specifický příkon:  $13.23 \text{ W/m}^2 = 2.70 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Základní plocha:  $15.72 \text{ m}^2$ )