



LEGENDA :	
PK	plynový kondenzační kotel 24 kW, 2,7 m ³ /hod (kul.kohout DN20) v provedení "C", s koaxiálním odkouřením vyvedeným nad střechu

POZNÁMKA :

- minimální rozměry skříňky plynoměru : (š x v x hl) - 0,8 x 0,8 x 0,35 m
- spodní hrana skříňky min. 0,5 m od ÚT

$$Q_{\max} = 2,7 \text{ m}^3/\text{hod} \quad (\text{pro jeden kotel})$$

PROJEKT	REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU STRÁŽNICE KYJE PRAHA 14, VLKOVICKÁ 1142	
	INVESTOR LESY HL. M. PRAHY PRÁČSKÁ 1885 106 00 PRAHA 10 - ZÁBĚHLICE	
	STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO ÚZ. ŘÍZENÍ A STAV. POVOLENÍ	
ČÁST PROJEKTU	D.4.1 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA, PLYN	
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Ing. Ivana Jedličková K Vinařické hoře 1661, Kladno 7 +420 736 621 946	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ing. Oldřich Bělina	
VÝKRES	PLYNOVOD 1.NP	
DATUM	12/2017	MĚŘÍTKO 1:50
RAZÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU D.4.1.07 PÁŘE Č.